

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2040 ГОДА**

КНИГА 13

**ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Оглавление

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	4
13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	5
13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	5
13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	7
13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	9
13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	10
13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).....	11
13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.	11
13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	11
13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.....	11
13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).....	13
13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа). ...	14
13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства	

(выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	16
13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	17
13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.	17
13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.	18
13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	18

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 13.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии

№ п/п	Наименование Показателя	2020	2025	2030	2035	2040
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт	0	0	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт	0	0	0	0	0

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице 13.1.1

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельных для приоритетного варианта развития схемы теплоснабжения

№ п/п	Тепловой источник	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, отпускаемый с коллекторов котельной				
		2020	2025	2030	2035	2040
Существующие источники теплоснабжения						
1	РТС г. Видное	157,52	157,52	157,52	157,52	157,52
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	160,52	160,52	160,52	160,52	160,52
3	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	160,52	160,52	160,52	160,52	160,52
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	155,72	155,72	155,72	155,72	155,72
5	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	157,92	157,92	157,92	157,92	157,92
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59
7	Котельная ул. Ольгинская, 53	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59
8	Котельная Школьный проезд. 3	Котельная в резерве				
9	Котельная ЦРБ г. Видное	166	166	166	166	166
10	Котельная п. Ленинский	155,69	155,69	155,69	155,69	155,69
11	Котельная 80 МВт	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	157,37	157,37	157,37	157,37	157,37
14	Котельная АО "ТЭП"	154,07	154,07	154,07	154,07	154,07
15	Котельная ООО "Вега"	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1
16	Котельная п. Измайлово	165,210	165,210	165,210	165,210	165,210

№ п/п	Тепловой источник	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, отпускаемый с коллекторов котельной				
		2020	2025	2030	2035	2040
17	Котельная п. Суханово	173,1	173,1	173,1	173,1	173,1
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8
19	Котельная «Дрожжино»	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5
20	Котельная микрорайона «Бутово- Парк»	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
21	Котельная д.Боброво	155,45	155,45	155,45	155,45	155,45
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	153	153	153	153	153
23	Котельная ЖК "Государев дом"	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	153,15	153,15	перевод нагрузок жилого фонда на модернизированную котельную МУП «Видновское ПТО ГХ» п. Володарского		
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
26	Котельная д. Калиновка	174,08	174,08	174,08	174,08	174,08
27	Котельная в/ч Петровское, 60	172,7	172,7	172,7	172,7	172,7
28	Котельная в/ч Петровское, 85 (законсервирована)	Котельная законсервирована				
29	Котельная п. Мещерино	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
30	Центральная котельная с. Молоково	153,800	153,800	153,800	153,800	153,800
31	Модульная котельная с. Молоково	Котельная в резерве				
32	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51
33	Котельная д. Мисайлово	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
34	Котельная с. Остров	155	155	Перевод абонентов жилого фонда (6 муницип.домов) на БМК с.Остров		
35	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73
36	Котельная п. Развилка	158,100	158,100	158,100	158,100	158,100
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	155	155	155	155	155
38	Котельная (4-й квартал)	155	155	155	155	155
39	Котельная п.Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»	Котельная в резерве	156,950	156,950	156,950	156,950
40	Котельная Видный Город	148,41	148,41	148,41	148,41	148,41
41	Котельная ЖК Римский	154,600	154,600	154,600	154,600	154,600
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»	156,5	156,5	156,5	156,5	156,5
Перспективные источники теплоснабжения						
43	БМК 25 Гкал/ч (в районе ЦТП 25 РТС)	-	155	155	155	155
44	БМК с.Остров (для 6 муниципальных дома)	-	-	155	155	155

№ п/п	Тепловой источник	Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, отпускаемый с коллекторов котельной				
		2020	2025	2030	2035	2040
45	Перспективная БМК ООО «Жилстрой»	-	-	155,6	155,6	155,6
46	Перспективная БМК ЖК "Новая Развилка"	-	155,6	155,6	155,6	155,6
47	Перспективная БМК п.Бица	-	155,6	155,6	155,6	155,6
48	Перспективная котельная "Дальние Пруды"	-	-	155,6	155,6	155,6
49	Перспективная котельная Боброво-2	-	155,6	155,6	155,6	155,6
50	Перспективная котельная ГК "Орловский"	-	156,5	156,5	156,5	156,5
51	Перспективная котельная ЖК Живописный	-	-	156,5	156,5	156,5
52	Перспективная котельная К-2	-	156,5	156,5	156,5	156,5
53	Перспективная котельная К-3	-	156,5	156,5	156,5	156,5
54	Котельная ЖК Коробово	-	154,00	154,00	154,00	154,00
55	Перспективная котельная К-1	-	-	154,00	154,00	154,00
56	Перспективная котельная К-4	-	-	154,00	154,00	154,00
57	Производственная котельная АО «Газдевайс (для перспективных абонентов, без учета собственного производства)	-	156,8	156,8	156,8	156,8

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

№ п/п	Тепловой источник	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м				
		2020	2025	2030	2035	2040
Существующие источники теплоснабжения						
1	РТС г. Видное	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
3	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
5	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
7	Котельная ул. Ольгинская, 53					
8	Котельная Школьный проезд. 3	Котельная в резерве				
9	Котельная ЦРБ г. Видное	-	-	-	-	-
10	Котельная п. Ленинский	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
11	Котельная 80 МВт	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

№ п/п	Тепловой источник	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м				
		2020	2025	2030	2035	2040
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
14	КТС 002 Видное	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
15	Котельная ООО "Вега"	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
16	Котельная п. Измайлово	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
17	Котельная п. Суханово	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0
19	Котельная «Дрожжино»	2,43	2,23	2,23	2,23	2,23
20	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
21	Котельная д.Боброво	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
23	Котельная ЖК "Государев дом"	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	2,29	2,29	перевод нагрузок жилого фонда на модернизированную котельную МУП «Видновское ПТО ГХ» п. Володарского		
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
26	Котельная д. Калиновка	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
27	Котельная в/ч Петровское, 60	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
28	Котельная в/ч Петровское, 85 (законсервирована)	Котельная законсервирована				
29	Котельная п. Мещерино	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
30	Центральная котельная с. Молоково	2,78	3,78	4,78	5,78	6,78
31	Модульная котельная с. Молоково	Котельная в резерве				
32	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
33	Котельная д. Мисайлово	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
34	Котельная с. Остров	2,34	2,34	Перевод абонентов жилого фонда (6 муницип.домов) на БМК с.Остров		
35	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
36	Котельная п. Развилка	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
38	Котельная (4-й квартал)	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
39	Котельная п.Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»			2,31	2,31	2,31
40	Котельная Видный Город		1,75	1,75	1,75	1,75
41	Котельная ЖК Римский		2,54	2,54	2,54	2,54
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»		1,2	1,2	1,2	1,2

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 – Коэффициенты использования установленной мощности

№ п/п	Тепловой источник	Коэффициент использования установленной мощности				
		2020	2025	2030	2035	2040
Существующие источники теплоснабжения						
1	РТС г. Видное	0,27	0,37	0,37	0,37	0,37
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26
3	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	0,14	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
5	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	0,27	0,2	0,2	0,2	0,2
7	Котельная ул. Ольгинская, 53					
8	Котельная Школьный проезд. 3	Котельная в резерве				
9	Котельная ЦРБ г. Видное	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
10	Котельная п. Ленинский	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
11	Котельная 80 МВт	0,13	0,46	0,46	0,46	0,46
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
14	КТС 002 Видное	0,02	0,52	0,52	0,52	0,52
15	Котельная ООО "Вега"	0,083	0,07	0,07	0,07	0,07
16	Котельная п. Измайлово	0,1	0,14	0,14	0,14	0,14
17	Котельная п. Суханово	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19	Котельная «Дрожжино»	0,21	0,35	0,35	0,35	0,35
20	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	0,2	0,57	0,57	0,57	0,57
21	Котельная д.Боброво	0,053	0,08	0,09	0,09	0,09
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	0,086	0,09	0,4	0,4	0,4
23	Котельная ЖК "Государев дом"	0,049	0,4	0,28	0,28	0,28

№ п/п	Тепловой источник	Коэффициент использования установленной мощности				
		2020	2025	2030	2035	2040
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	0,29	0,28	перевод нагрузок жилого фонда на модернизированную котельную МУП «Видновское ПТО ГХ» п. Володарского		
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
26	Котельная д. Калиновка	0,27	0,2	0,2	0,2	0,2
27	Котельная в/ч Петровское, 60	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
28	Котельная в/ч Петровское, 85	Котельная законсервирована				
29	Котельная п. Мещерино	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
30	Центральная котельная с. Молоково	0,27	0,11	0,11	0,11	0,11
31	Модульная котельная с. Молоково	Котельная в резерве				
32	Котельная «Пригород Лесное», п. Мисайлово	0,11	0,2	0,2	0,2	0,2
33	Котельная д. Мисайлово	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31
34	Котельная с. Остров	0,07	0,05	Перевод абонентов жилого фонда (6 муницип. домов) на БМК с. Остров		
35	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
36	Котельная п. Развилка	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	0,27	0,35	0,35	0,35	0,35
38	Котельная (4-й квартал)	0,27	0,08	0,08	0,08	0,08
39	Котельная п. Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»	Котельная в резерве		0,3	0,3	0,3
40	Котельная Видный Город	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
41	Котельная ЖК Римский	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузки по участкам сетей приведены в Приложении 1.

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В г.о. Ленинский нет котельных, работающих в комбинированном режиме

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

В г.о. Ленинский нет котельных, работающих в комбинированном режиме

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В г.о. Ленинский нет котельных, работающих в комбинированном режиме

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

В таблице 13.10.1 представлена доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Таблица 13.10.1 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

№ п/п	Тепловой источник	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %				
		2020	2025	2030	2035	2040
1	РТС г. Видное	80	90	100	100	100
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	80	90	100	100	100
3	Котельная «Спасский проезд», г. Видное	80	90	100	100	100
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	90	100	100	100	100
5	Котельная ул. Вокзальная, г. Видное	100	100	100	100	100

№ п/п	Тепловой источник	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %				
		2020	2025	2030	2035	2040
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	90	100	100	100	100
7	Котельная ул. Ольгинская, 53					
8	Котельная Школьный проезд. 3	Котельная в резерве				
9	Котельная ЦРБ г. Видное	100	100	100	100	100
10	Котельная п. Ленинский	90	100	100	100	100
11	Котельная 80 МВт	100	100	100	100	100
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	100	100	100	100	100
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	100	100	100	100	100
14	КТС 002 Видное	100	100	100	100	100
15	Котельная ООО "Вега"	100	100	100	100	100
16	Котельная п. Измайлово	100	100	100	100	100
17	Котельная п. Суханово	100	100	100	100	100
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	100	100	100	100	100
19	Котельная «Дрожжино»	100	100	100	100	100
20	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	100	100	100	100	100
21	Котельная д.Боброво	100	100	100	100	100
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	100	100	100	100	100
23	Котельная ЖК "Государев дом"	100	100	100	100	100
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	90	90	перевод нагрузок жилого фонда на модернизованную котельную МУП «Видновское ПТО ГХ» п. Володарского		
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	100	100	100	100	100
26	Котельная д. Калиновка	100	100	100	100	100
27	Котельная в/ч Петровское,60	100	100	100	100	100
28	Котельная в/ч Петровское, 85	Котельная законсервирована				
29	Котельная п. Мещерино	100	100	100	100	100
30	Центральная котельная с. Молоково	100	100	100	100	100
31	Модульная котельная с. Молоково	Котельная в резерве				
32	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	100	100	100	100	100
33	Котельная д. Мисайлово	100	100	100	100	100
34	Котельная с. Остров	100	100	Перевод абонентов жилого фонда (6 муниц.домов) на БМК с.Остров		

№ п/п	Тепловой источник	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %				
		2020	2025	2030	2035	2040
35	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	100	100	100	100	100
36	Котельная п. Развилка	100	100	100	100	100
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	100	100	100	100	100
38	Котельная (4-й квартал)	100	100	100	100	100
39	Котельная п.Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»	100	100	100	100	100
40	Котельная Видный Город	100	100	100	100	100
41	Котельная ЖК Римский	100	100	100	100	100
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»	100	100	100	100	100

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

№ п/п	Тепловой источник	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
1	РТС г. Видное	24
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	12
3	Котельная «Спасский проезд», г.Видное	19
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	18
5	Котельная ул. Вокзальная, г.Видное	14
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	28
7	Котельная ул. Ольгинская, 53	
8	Котельная Школьный пер., 3	3
9	Котельная ЦРБ г. Видное	сетей нет
10	Котельная п. Ленинский	20
11	Котельная 80 МВт	3
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	27
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	32
14	КТС 002 Видное	1
15	Котельная ООО "Вега"	19
16	Котельная п. Измайлово	34
17	Котельная п. Суханово	25
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	23
19	Котельная д. Дрожжино-1	3

№ п/п	Тепловой источник	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
20	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	3
21	Котельная д.Боброво	3
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	9
23	Котельная ЖК "Государев дом"	2
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	22
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	28
26	Котельная д. Калиновка	24
27	Котельная в/ч Петровское,60	22
28	Котельная в/ч Петровское, 85	Котельная законсервирована
29	Котельная п. Мещерино	27
30	Центральная котельная с. Молоково	35
31	Модульная котельная с. Молоково	
32	Котельная «Пригород Лесное», п.Мисайлово	2
33	Котельная д. Мисайлово	21
34	Котельная с. Остров	22
35	Котельная ФГБУ «РРЦ «Детство»	38
36	Котельная п. Развилка	15
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	5
38	Котельная (4-й квартал)	5
39	Котельная п.Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»	Котельная в резерве
40	Котельная Видный Город	5
41	Котельная ЖК Римский	2
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»	2

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа).

Таблица 13.12.1 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№ п/п	Тепловой источник	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
-------	-------------------	--

		2020	2025	2030	2035	2040
1	РТС г. Видное	0	0,10805	0	0	0
2	Котельная «Петровский проезд», г. Видное	0	0,24346	0	0	0
3	Котельная «Спасский проезд», г. Видное	0	0,55689	0	0	0
4	Котельная ул. Булатниковская, г. Видное	0	0,88109	0	0	0
5	Котельная ул. Вокзальная, г. Видное	0	0	0	0	0
6	Котельная ул. Ольгинская, 46	0	0,47484	0	0	0
7	Котельная ул. Ольгинская, 53	0	0	0	0	0
8	Котельная Школьный пер., 3	Котельная в резерве				
9	Котельная ЦРБ г. Видное	сетей нет	сетей нет	сетей нет	сетей нет	сетей нет
10	Котельная п. Ленинский	0	0	0	0	0
11	Котельная 80 МВт	0	0	0	0	0
12	Котельная АО «МОСМЕК Недвижимость»	0	0,00546	0	0	0
13	котельная филиала «Видное» ФГУП «Комплекс»	0	0	0	0	0
14	Котельная АО "ТЭП"	0	0	0	0	0
15	Котельная ООО "Вега"	0	0	0	0	0
16	Котельная п. Измайлово	0	0,09036	0	0	0
17	Котельная п. Суханово	0	0,08514	0	0	0
18	Котельная ул. Юбилейная (п.Бутово)	0	0,00124	0	0	0
19	Котельная д. Дрожжино-1	0	0	0	0	0
20	Котельная микрорайона «Бутово-Парк»	0	0	0	0	0
21	Котельная д.Боброво	0	0	0	0	0
22	Котельная Учебного центра профсоюзов	0	0	0	0	0
23	Котельная ЖК "Государев дом"	0	0	0	0	0
24	Котельная ОАО ТФ "Возрождение"	0	0,02213	0	0	0
25	Котельная р.п. Горки Ленинские	0	0,47994	0	0	0
26	Котельная д. Калиновка	0	0,04612	0	0	0
27	Котельная в/ч Петровское, 60	0	0,12548	0	0	0
28	Котельная в/ч Петровское, 85 (законсервирована)	Котельная законсервирована				
29	Котельная п. Мещерино	0	0	0	0	0
30	Центральная котельная с. Молоково	0	0,09189	0	0	0
31	Модульная котельная с. Молоково	Котельная в резерве				
32	Котельная «Пригород Лесное», п. Мисайлово	0	0	0	0	0
33	Котельная д. Мисайлово	0	0,35410	0	0	0
34	Котельная с. Остров	0	0,17315	0	0	0
35	Котельная ФГБУ «РРЦ	0	0	0	0	0

№ п/п	Тепловой источник	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)				
		2020	2025	2030	2035	2040
	«Детство»					
36	Котельная п. Развилка	0	0,08136	0	0	0
37	Котельная ЗАО «Совхоз им. Ленина»	0	0	0	0	0
38	Котельная (4-й квартал)	0	0	0	0	0
39	Котельная п.Володарского МУП «Видновское ПТО ГХ»	Котельная в резерве		0	0	0
40	Котельная Видный Город	0	0	0	0	0
41	Котельная ЖК Римский	0	0	0	0	0
42	Котельная «ЖК Усадьба Суханово»	0	0	0	0	0

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Таблица 13.13.1 – Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструированных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	2020	2025	2030	2035	2040
1	Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год	60	231,724	132	0	0
2	Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу	1259,974	1541,85	1715,543	1765,543	1815,543

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	2020	2025	2030	2035	2040
3	Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструированных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, %	4,76	15,03	7,69	0	0

В г.о. Ленинский отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствуют санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

Г.о. Ленинский не входит в ценовую зону теплоснабжения и не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.

Г.о. Ленинский не входит в ценовую зону теплоснабжения и не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.

13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Описание изменений в значениях индикаторов развития систем теплоснабжения г.о. Ленинский приведены в предыдущих главах по годам и с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения по приоритетному варианту развития.